

ASO / Hussankatu 21, Liinakonkatu 12

Paikkakunta

Tampere

Energian toimittaja

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tilavuus

10530 m³

Lämmönvahdin™ käyttöönottopäivä

01.06.2012

Käyttöpaikka

Tampere

Tyyppi

hinnat sis. alv. 24%

Käyntiosoite

Hussankatu 21 (Liinakonkatu 12)



Energialasku ENNEN

Lämmönvahdin™ käyttöönottoa:

45 345 €

Energialasku Lämmönvahdin™

käyttöönoton JÄLKEEN:

37 987 €


**Saavutettu rahallinen säästö
normeeratusta kulutuksesta:**

7 358 €



**Saavutettu rahallinen säästö
tähän mennessä yhteensä:**

7 532 €

SÄÄSTÖ Elokuu 2012-Heinäkuu 2013



VUOSI 2012



ASO / Hussankatu 21, Liinakonkatu 12

Paikkakunta

Tampere

Energian toimittaja

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tilavuus

10530 m³

Lämmönvahdin™ käyttöönottopäivä 01.06.2012

Käyttöpaikka

Tampere

Tyyppi

hinnat sis. alv. 24%

Käyntiosoite

Hussankatu 21 (Liinakonkatu 12)



SÄÄSTÖ LÄMMITYSENERGIASSA

AIKAISEMPI KULUTUS ennen Lämmönvahdin™ käyttöönottoa

Laskentajaksot	Käytetty lämmitysenergia	Sääkorjattu kulutus	Ominaiskulutus
Elokuu 2009 - Heinäkuu 2010	607,33 MWh	583,09 MWh	55,37 kWh/m ³
Elokuu 2010 - Heinäkuu 2011	610,28 MWh	590,29 MWh	56,06 kWh/m ³
Keskiarvo	608,80 MWh	586,69 MWh	55,72 kWh/m³

NYKYINEN KULUTUS Lämmönvahdin™ käyttöönoton jälkeen

Laskentajaksot	Käytetty lämmitysenergia	Sääkorjattu kulutus	Ominaiskulutus	Säästö MWh	Säästö €	Säästö %
Elokuu 2012	16,66 MWh	16,66 MWh	1,58 kWh/m ³		172,62	18
Syyskuu 2012 - Joulukuu 2012	189,45 MWh	186,29 MWh	17,69 kWh/m ³		2 374,45	18
Tammikuu 2013 - Heinäkuu 2013	295,15 MWh	294,98 MWh	28,01 kWh/m ³		4 377,12	16
Elokuu 2012 - Heinäkuu 2013	501,26 MWh	497,93 MWh	47,29 kWh/m³	88,76	6 924,19	17


ENERGIAN HINNAT

Elokuu 2012	47,12 € / MWh
Syyskuu 2012	59,52 € / MWh
Tammikuu 2013 - Heinäkuu 2013	76,25 € / MWh

SÄÄSTÖ KAUKOLÄMMÖN PERUSMAKSUSSA

	Lukema	Laskentakaava / kk	Perusmaksu € / kk	Säästö € / kk	Säästö %	Kuukaudet	Säästö € yht.
Ennen Lämmönvahtia™	2,6	258*12/12	319,92				
Elokuu 2012	2,2	230*12/12	285,20	34,72	11	1	34,72
Syyskuu 2012	2,2	230*12/12	285,20	34,72	11	4	138,88

ASO / Hussankatu 21, Liinakonkatu 12

Paikkakunta	Tampere	Energian toimittaja	Tampereen Sähkölaitos Oy	Tilavuus	10530 m ³
Lämmönvahdin™ käyttöönottopäivä	01.06.2012	Käyttöpaikka	Tampere	Tyyppi	
Käyntiosoite	Hussankatu 21 (Liinakonkatu 12)			hinnat sis. alv. 24%	

Tammikuu 2013 - Heinäkuu 2013	2,2	253*12/12	313,72	37,20	11	7	260,40
Yhteensä					11	12	434,00